

| GUÍA DE CERTIFICACIÓN PARA CONDICIONES DE INCENDIO | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------------|--|
| TIPOS | CALIBRE MÍN. | DIMENSIONES NOMINALES MÁX. | CLASIFICACIÓN DISPONIBLE | OBSERVACIONES |
| PANEL SIN CORTES | 20 | 1220 x 2440 (48 x 96 pulg.) simple 2440 x 2440 (96 x 96 pulg.) doble | 3 hs 1 1/2 hs 3/4 h | No se permite envidriado Puertas en pares requieren astrágalo Para la certificación de 3 hs. |
| ENVIDRIADO PEQUEÑO | 20 | 1220 x 2440 (48 x 96 pulg.) simple 2440 x 2440 (96 x 96 pulg.) doble | 1 1/2 hs 3/4 h | Superficie del vidrio < 0,064 m ² (100 pulg. cuadradas) |
| ENVIDRIADO MEDIANO O GRANDE | 20 | 1220 x 2440 (48 x 96 pulg.) simple 2440 x 2440 (96 x 96 pulg.) doble | 3/4 h | Superficie del vidrio < 0,836 m ² (1296 pulg. cuadradas) |