

CERTIFICACIÓN PARA CONDICIONES DE INCENDIO PARA MARCOS DE ACERO

TIPO	CALIBRE MÍN.	ABERTURA MÍN. DEL CUELLO	DIMENSIONES MÁX. DE LA HOLGURA PARA EL MARCO		CLASIFICACIÓN DISPONIBLE	OBSERVACIONES
			SIMPLE	DOBLE		
MARCOS BÁSICOS	16	Rebajo doble 90 mm (3 1/2 pulg.) Rebajo simple 65 mm (2 1/2 pulg.)	1220 x 3050 mm (48 x 120 pulg.)	2440 x 3050 mm (96 x 120 pulg.)	3 hs 1 1/2 hs 3/4 h	Para abertura en tabla roca o en mampostería. Soldado o para ensamblar.
	18	118 mm (4 5/8 pulg.)	915 x 2134 mm (36 x 84 pulg.)	1830 x 2134 mm (72 x 84 pulg.)	3 hs 1 1/2 hs 3/4 h	
MARCOS CON MONTANTE EN EL CENTRO	16	Rebajo doble 90 mm (3 1/2 pulg.) Rebajo simples 65 mm (2 1/2 pulg.)	-	1220 x 2440 mm (48 x 96 pulg.) par abertura	3 hs 1 1/2 hs 3/4 h	Para abertura en tabla roca o en mampostería. El montante en el centro puede fijarse o quitarse.
MARCOS PARA DOBLE SALIDA	16	90 mm (3 1/2 pulg.)	-	2440 x 2440 mm (96 x 96 pulg.)	3 hs 1 1/2 hs 3/4 h	Para abertura en tabla roca o en mampostería.
MARCOS PARA ABERTURAS MULTIPLES	16	65 mm (2 1/2 pulg.)	-	3660 x 2440 mm (144 x 96 pulg.) sans ouverture sin abertura que exceda 2440 x 2440 mm (96 x 96 pulg)	1 1/2 hs 3/4 h	Para abertura en tabla roca o en mampostería. Los montantes pueden fijarse o quitarse.
MARCOS CON CLARABOYA CON/SIN PARTELUZ	16	76 mm (3 pulg.)	1220 x 3400 mm (48 x 134 pulg.) altura del panel de claraboya < 1270 mm (50 pulg.), altura de la abertura de la puerta < 2740 mm (108 pulg.)	1220 x 3350 mm (96 x 132 pulg.) altura del panel de claraboya < 1220 mm (48 pulg.), altura de la abertura de la puerta < 2740 mm (108 pulg.)	1 1/2 hs 3/4 h	Para abertura en tabla roca o en mampostería.
MAMPARA ENVIDRIADA O CON PANELES	16	76 mm (3 pulg.)	4115 x 3660 mm (162 x 144 pulg.) total para la abertura en mampostería 3455 x 3050 mm (136 x 120 pulg.) total para la abertura en tabla roca 2440 x 2440 mm (96 x 96 pulg.) para tamaño máximo de abertura de puerta		3/4 h	Superficie de abertura para envidriado < 0,836 m ² (1296 pulg. cuadradas) por abertura. Ancho y altura del cristal < 1370 mm (54 pulg.).
		124 mm (4 7/8 pulg.)	3100 x 3075 mm (122 x 121 pulg.), total para la abertura en mampostería o en tabla roca 2440 x 2440 mm (96 x 96 pulg.) para tamaño máximo de abertura de puerta		1 1/2 hs 3/4 h	Panel de claraboya < 1040 x 660 mm (41 x 24 pulg.). Panel lateral < 0,836 m ² (1296 pulg. cuadradas) por panel con < 760 mm (30 pulg.) de ancho x < 1370 mm (54 pulg.) de altura.
MARCOS DE VENTANAS	16	76 mm (3 pulg.)	4115 x 3660 mm (162 x 144 pulg.), total para la abertura en mampostería 3455 x 3050 mm (136 x 120 pulg.) para la abertura en tabla roca		3/4 h	Superficie de abertura para envidriado < 0,836 m ² (1296 pulg. cuadradas) por abertura. Ancho y altura del cristal < 1370 mm (54 pulg.).